



- a. железобетонная стена сборника питьевой воды
- b. труба
- c. герметик **STOPAQ** (art.7810)
- d. нанесение раствора **BETOFIX R4** (art.1096)
- e. грунтование: **KIESOL** (art.1810) 1:1 с водой - 0,1 кг/м²
- f. гидроизоляционное покрытие:
3 слоя **WP SULFATEX** (art.0430),
пропитка **KIESOL** (art.1810)

Данный чертеж не учитывает всех технических аспектов. Информация о технологии применения и другие технические данные вы найдете в актуальных технических описаниях.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ КОММУНИКАЦИЙ В
РЕЗЕРВУАРАХ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

